

# (株)第一エレクトロニクス

## 仕様変更のお知らせ

発行日	平成18年6月30日
変更通知 No.	HRO-006-127

### D/A変換器 DATT2-83A 制御電源の仕様変更について

ご愛用いただいております、自動電圧調整器 DATT2-83A の制御電源電圧範囲の下限値を、下記の通り変更致しますのでお知らせ致します。今後とも倍旧のご愛顧のほどお願い致します。

- 記 -

#### 1. 対象機種

自動電圧調整器(AVR)用 D/A 変換器 DATT2-83A

#### 2. 変更内容

	従来	変更後
1. 制御電源仕様	AC85 ~ 253V, DC80 ~ 143V (交流直流両用) DC20 ~ 56V  別途 ST仕様のご指定時 AC85 ~ 253V, DC70 ~ 143V (交流直流両用) DC16.8 ~ 56V	AC85 ~ 253V, DC70 ~ 143V (交流直流両用) DC16.8 ~ 56V 〔旧 ST仕様は、標準仕様範囲となります〕
4. 性能	製品性能上に変更はございません。	
5. 識別方法	今回の変更に伴う識別はございません。	

#### 3. 変更理由

発電機起動時の DC 電源電圧低下を想定し、制御電源の下限値を拡張する改善を致しました。この改善により、従来製作しておりました「ST仕様」は標準仕様の範囲となります。

#### 4. 切替時期

変更は平成18年7月1日出荷分より実施致します。